

## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 7608/2025

**Číslo vzorku: 10254/2025**

**Objednatel :** Obec Mirošov , Mirošov 27, 592 55 Bobrová

**Místo a bod odběru :** Mirošov č.p. 27, prodejna COOP, technická místnost-umývadlo

**Předmět zkoušky :** pitná voda

**Datum a čas odběru :** 10.12.2025 13:50

**Způsob odběru :** prostý vzorek

**Postup odběru :** SOP VZ 01 (ČSN EN ISO 5667-1, 3, 14; ČSN ISO 5667-5; ČSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)

**Odběr provedl :** Jaroslav Šašek - ENVIRO-EKOANALYTIKA

**Datum a čas příjmu :** 10.12.2025 15:00

**Datum analýz:** 10.12.2025 - 17.12.2025

| Ukazatel    | Jednotka | Zjištěná hodnota | Nejistota | Limit  | Použitá metoda       |    |
|-------------|----------|------------------|-----------|--------|----------------------|----|
| Chlorečnany | ug/l     | <b>246,0</b>     | 15%       | 250    |                      | S  |
| Teplota     | °C       | <b>10,4</b>      | 0,2       | 8 - 12 | SOP 47 (ČSN 75 7342) | ** |

\* zkouška a/nebo postup odběru není předmětem akreditace s zkouška prováděná subdodávkou v AZL č. 1266

\*\* zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Limity jsou dané **Vyhl. č.252/2004 Sb. příl. č. 1 v aktuálním znění.**

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.

Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Další informace, které jsou vyžadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystavil a schválil dne: 17.12.2025

Hana Habanová  
vedoucí zkušební činnosti